

森山

水質検査項目			水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100		0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満	0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満									0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満									0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満									0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満									0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05					0.005未満									0.005未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04			0.004未満		0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	硝酸化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01			0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10			0.57		0.62	0.37			0.32			0.45		0.62
12	フッ素及びその化合物	≦0.8			0.09		0.09	0.10			0.10			0.10		0.1
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0			0.05		0.07	0.07			0.07			0.07		0.07
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満									0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満	0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,1,2,2-テトラフルオロエチル)エーテル及びジ(1,1,2,2-テトラフルオロエチル)エーテル	≦0.04					0.002未満	0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満									0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満									0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満									0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満									0.001未満
21	塩素酸	≦0.60			0.06未満		0.06未満	0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02			0.002未満		0.002未満	0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06			0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03			0.003未満		0.003未満	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10			0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01			0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10			0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
28	トリクロロ酢酸	≦0.03			0.003未満		0.003未満	0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03			0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09			0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08			0.008未満		0.008未満	0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1			0.005未満		0.006	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2			0.01未満		0.01未満	0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3			0.03未満		0.03未満	0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満									0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					5.5									5.5
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満	0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200		5.9	6.1	6.2	7.7	6.5	6.7	6.1	6.5	6.8	7.6	7.6	6.7	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300			30.2		45.1	36.3			25.1			27.5		45.1
40	蒸発残留物	≦500			64		81	78			56			68		81
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満									0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02			0.005未満		0.005未満	0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満									0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6		6.8	6.8	6.7	7.2	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2

簡水 (浄水)

有久保

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	1	1	0	5	2	2	3	1	0	1	0	0	5
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物(アンモニア及び塩化アンモニア)	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.37			0.35			0.35			0.40		0.4
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05			0.05未満			0.05			0.05未満		0.05
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.05			0.15			0.09			0.07		0.15
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ(4-オクチルフェニル)エーテル)及びジ(1,2-ジ(4-オクチルフェニル)エーテル)の混合物	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.24			0.29			0.20			0.06未満		0.29
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.002			0.002			0.001未満			0.002		0.002
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満		0.003
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003			0.003			0.003		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.006			0.008			0.005			0.008		0.008
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.003			0.001			0.003		0.003
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満		0.01
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.04			0.03未満			0.03未満		0.04
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.6	5.9	5.2	4.8	5.1	5.8	5.4	5.6	5.4	5.3	4.9	4.6	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		46.5			57.0			54.4			42.4		57
40	蒸発残留物	≦500		74			95			82			67		95
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.8	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.6	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.1	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	1.1

簡水 (浄水)

上須戒

水質検査項目			水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100		0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003						0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10			0.47			0.42			0.52			0.82		0.82
12	フッ素及びその化合物	≦0.8			0.07			0.10			0.07			0.07		0.1
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05						0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2,2-ジクロロエチル)エーテル及びジ(1,2,2-ジクロロエチル)エーテル	≦0.04						0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60			0.06未満			0.19			0.08			0.06未満		0.19
22	クロロ酢酸	≦0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06			0.012			0.017			0.009			0.010		0.017
24	ジクロロ酢酸	≦0.03			0.008			0.003未満			0.003未満			0.004		0.008
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10			0.001未満			0.003			0.001			0.001		0.003
26	臭素酸	≦0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10			0.016			0.029			0.014			0.015		0.029
28	トリクロロ酢酸	≦0.03			0.007			0.005			0.004			0.003未満		0.007
29	プロモジクロロメタン	≦0.03			0.004			0.009			0.004			0.004		0.009
30	プロモホルム	≦0.09			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05						0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200		6.9	6.8	6.5	6.6	7.1	7.0	5.9	7.0	7.2	7.4	6.8	6.3	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300			38.4			48.6			49.0			38.0		49
40	蒸発残留物	≦500			66			86			76			60		86
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3		0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.7
47	pH値	5.8≦pH≦8.6		8.0	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	7.8	7.8	8.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

簡水 (浄水)

恋木

水質検査項目			水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌		≦100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物		≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物		≦0.0005													
5	セレン及びその化合物		≦0.01													
6	鉛及びその化合物		≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物		≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物		≦0.05													
9	亜硝酸態窒素		≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		≦10		0.89			0.72			0.93			1.5		1.5
12	フッ素及びその化合物		≦0.8		0.07			0.08			0.07			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物		≦1.0		0.04			0.06			0.05			0.05		0.06
14	四塩化炭素		≦0.002													
15	1,4-ジオキサン		≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	トリス(1,2,2-ジ(4-オクチル)フェニル)エタン及びトリス(1,2,2-ジ(4-オクチル)フェニル)エタン		≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン		≦0.02													
18	テトラクロロエチレン		≦0.01													
19	トリクロロエチレン		≦0.01													
20	ベンゼン		≦0.01													
21	塩素酸		≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸		≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム		≦0.06		0.001			0.001未満			0.001未満			0.001		0.001
24	ジクロロ酢酸		≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン		≦0.10		0.002			0.001未満			0.001			0.001		0.002
26	臭素酸		≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン		≦0.10		0.005			0.001未満			0.001			0.004		0.005
28	トリクロロ酢酸		≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン		≦0.03		0.002			0.001未満			0.001未満			0.002		0.002
30	ブロモホルム		≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド		≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物		≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物		≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物		≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物		≦1													
36	ナトリウム及びその化合物		≦200													
37	マンガン及びその化合物		≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン		≦200	5.7	5.5	5.7	5.2	5.5	5.6	4.6	5.9	6.2	6.1	5.9	5.2	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		≦300		46.7			60.0			55.2			55.9		60
40	蒸発残留物		≦500		68			96			82			76		96
41	陰性界面活性剤		≦0.2													
42	ジェオスミン		≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール		≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類		≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3
47	pH値		5.8≦pH≦8.6	7.4	7.4	7.3	6.9	7.0	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度		≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

簡水（浄水）

保子野

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.28			0.26			0.26			0.30		0.3
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.09			0.08			0.08		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジメチル、2-ジメチルアミン及びジメチル、2-ジメチルアミン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.07			0.09			0.07			0.06未満		0.09
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.014			0.019			0.010			0.012		0.019
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.005			0.006			0.003未満			0.005		0.006
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.017			0.027			0.013			0.015		0.027
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.006			0.008			0.004			0.005		0.008
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.007			0.003			0.003		0.007
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.5	5.3	5.1	5.8	5.8	5.6	5.5	5.8	6.1	6.2	6.0	5.3	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		21.1			22.5			23.7			25.1		25.1
40	蒸発残留物	≦500		54			58			54			53		58
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6未満	0.7	1.2
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1	1	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	2
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1

田夬

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.73			0.73			0.68			1.1		1.1
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.06			0.03			0.09			0.06		0.09
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ(2-オキソエチル)エチル)アミン及びジ(1,2-ジ(2-オキソエチル)エチル)アミン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.07			0.13			0.10			0.10		0.13
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.007			0.013			0.006			0.008		0.013
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満		0.003
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.013			0.021			0.012			0.015		0.021
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.005			0.003未満			0.003未満		0.005
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.006			0.004			0.005		0.006
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005			0.007			0.006			0.005未満		0.007
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.8	5.8	5.2	5.6	5.8	5.8	4.7	5.6	5.9	5.8	5.8	5.5	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		43.1			45.2			50.0			39.4		50
40	蒸発残留物	≦500		68			74			80			68		80
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.4	0.5
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

簡水 (浄水)

蔵川

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.24			0.41			0.27			0.34		0.41
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05			0.05未満			0.05		0.05
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ-1,2-ジ-2,4,6-トリクロロベンゼン及び1,2,4-トリクロロベンゼン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.14			0.08			0.06未満		0.14
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.005			0.011			0.001			0.005		0.011
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.011			0.021			0.005			0.010		0.021
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.006			0.003未満			0.003未満		0.006
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.007			0.002			0.003		0.007
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01			0.03			0.02			0.01		0.03
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.2	5.3	4.8	5.5	5.5	5.7	5.4	5.4	5.7	5.7	5.6	5.2	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		12.9			15.1			14.1			17.7		17.7
40	蒸発残留物	≦500		44			50			42			58		58
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

簡水（浄水）

豊茂

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	1	4	0	1	1	3	0	0	0	0	0	1	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.80			1.70			1.9			1.8		1.9
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05			0.06			0.05			0.05		0.06
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.10			0.16			0.06未満			0.06未満		0.16
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.006			0.003	0.006		0.001			0.003		0.006
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.004			0.007			0.006			0.005		0.007
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.016			0.017			0.012			0.013		0.017
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.006			0.005			0.003			0.005		0.006
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.002			0.002			0.001未満		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.9	6.8	6.2	6.6	6.8	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	6.8	6.5	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		37.4			46.0			50.8			43.8		50.8
40	蒸発残留物	≦500		70			88			76			67		88
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.4	0.5	0.5	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.3	0.4	0.5	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5

簡水（浄水） 中央

中央

水質検査項目			水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003						0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物(水及び塩化アンモニウム)	≦0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10			0.80			0.69			0.81			0.98		0.98
12	フッ素及びその化合物	≦0.8			0.09			0.10			0.09			0.09		0.1
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05						0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル及びジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル	≦0.04						0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06			0.002			0.001			0.001未満			0.001未満		0.002
24	ジクロロ酢酸	≦0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10			0.002			0.003			0.002			0.002		0.003
26	臭素酸	≦0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10			0.006			0.007			0.003			0.003		0.007
28	トリクロロ酢酸	≦0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03			0.002			0.002			0.001			0.001		0.002
30	ブロモホルム	≦0.09			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05						0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200		5.1	5.6	5.0	4.5	4.9	5.0	4.7	4.7	5.0	5.5	5.6	5.2	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300			49.7			51.8			51.6			56.9		56.9
40	蒸発残留物	≦500			76			86			84			89		89
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3		0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6		7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5		1未満	1	1未満	3	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	3
51	濁度	≦2		0.1未満	0.1	0.1未満	0.8	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8

中野

水質検査項目			水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003						0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物(アンモニア及び塩化アンモニア)	≦0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10			0.25			0.27			0.21			0.28		0.28
12	フッ素及びその化合物	≦0.8			0.08			0.09			0.09			0.10		0.1
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05						0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ(2-クロロエチル)エチル)エーテル及びジ(1,2-ジ(2-クロロエチル)エチル)エーテル	≦0.04						0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60			0.06未満			0.08			0.09			0.07		0.09
22	クロロ酢酸	≦0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10			0.002			0.002			0.001			0.001		0.002
26	臭素酸	≦0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10			0.004			0.003			0.002			0.002		0.004
28	トリクロロ酢酸	≦0.03			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001
30	ブロモホルム	≦0.09			0.001			0.001			0.001			0.001		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1			0.005			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05						0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200		4.4	4.3	4.4	4.2	4.5	4.5	4.3	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300			91.9			94.0			97.8			94.9		97.8
40	蒸発残留物	≦500			116			130			131			128		131
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6		7.8	7.7	7.7	7.4	7.7	7.8	7.8	7.6	7.9	8.0	8.0	7.8	8.0
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2

簡水 (浄水)

月野尾

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.15			0.13			0.14			0.16		0.16
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.05			0.02未満			0.02			0.02未満		0.05
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.19			0.35			0.31			0.11		0.35
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.002			0.002			0.001未満			0.001		0.002
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.005			0.006			0.002			0.003		0.006
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.002			0.001			0.001		0.002
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.077			0.050			0.042			0.040		0.077
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.0	7.3	7.5	9.0	9.3	9.3	9.1	8.6	8.5	8.1	6.6	6.4	9.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		60.0			60.6			61.0			61.7		61.7
40	蒸発残留物	≦500		115			122			123			124		124
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

簡水 (浄水)

予子林

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.34			0.41			0.44			0.60		0.6
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.09			0.08		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ-n-1,2-ジ-n'-アロクスレン及び1,4-ビス-1,2-ジ-n'-アロクスレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.11			0.06未満			0.06未満		0.11
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.009			0.014			0.004			0.005		0.014
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.006			0.003未満			0.003未満		0.006
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.002			0.001		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.012			0.022			0.009			0.009		0.022
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.006			0.007			0.003未満			0.003未満		0.007
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.006			0.003			0.003		0.006
30	プロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.9	5.0	5.6	6.1	5.7	5.3	5.5	5.1	5.1	5.2	6.1	5.8	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		24.1			26.1			38.6			33.2		38.6
40	蒸発残留物	≦500		52			58			71			64		71
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.9	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.3	0.9
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.3	7.3	7.3	7.1	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1 一般細菌	≤100	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4 水銀及びその化合物	≤0.0005													
5 セレン及びその化合物	≤0.01													
6 鉛及びその化合物	≤0.01													
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01													
8 六価クロム及びその化合物	≤0.05													
9 亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.70			0.52			0.64			0.69		0.7
12 フッ素及びその化合物	≤0.8		0.09			0.09			0.09			0.09		0.09
13 ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14 四塩化炭素	≤0.002													
15 1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16 ノス-1,2-ジ'クロロベンゼン及びノス-1,2-ジ'クロロベンゼン	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17 ジクロロメタン	≤0.02													
18 テトラクロロエチレン	≤0.01													
19 トリクロロエチレン	≤0.01													
20 ベンゼン	≤0.01													
21 塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.09			0.08			0.06未満		0.09
22 クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23 クロロホルム	≤0.06		0.002			0.004			0.001			0.002		0.004
24 ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.002			0.005			0.003			0.003		0.005
26 臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27 総トリハロメタン	≤0.10		0.006			0.014			0.007			0.007		0.014
28 トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004
30 ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
31 ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	≤1		0.058			0.035			0.073			0.074		0.074
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34 鉄及びその化合物	≤0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35 銅及びその化合物	≤1													
36 ナトリウム及びその化合物	≤200													
37 マンガン及びその化合物	≤0.05					0.005未満								0.005未満
38 塩化物イオン	≤200	5.1	5.3	4.8	4.5	4.8	4.9	4.6	4.6	4.8	5.2	5.4	5.0	5.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300		58.8			69.9			66.5			69.6		

水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1 一般細菌	≤100	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4 水銀及びその化合物	≤0.0005													
5 セレン及びその化合物	≤0.01													
6 鉛及びその化合物	≤0.01													
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01													
8 六価クロム及びその化合物	≤0.05													
9 亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.70			0.52			0.64			0.69		0.7
12 フッ素及びその化合物	≤0.8		0.09			0.09			0.09			0.09		0.09
13 ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14 四塩化炭素	≤0.002													
15 1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16 ノス-1,2-ジ'クロロベンゼン及びノス-1,2-ジ'クロロベンゼン	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17 ジクロロメタン	≤0.02													
18 テトラクロロエチレン	≤0.01													
19 トリクロロエチレン	≤0.01													
20 ベンゼン	≤0.01													
21 塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.09			0.08			0.06未満		0.09
22 クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23 クロロホルム	≤0.06		0.002			0.004			0.001			0.002		0.004
24 ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25 ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.002			0.005			0.003			0.003		0.005
26 臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27 総トリハロメタン	≤0.10		0.006			0.014			0.007			0.007		0.014
28 トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004
30 ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
31 ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	≤1		0.058			0.035			0.073			0.074		0.074
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34 鉄及びその化合物	≤0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35 銅及びその化合物	≤1													
36 ナトリウム及びその化合物	≤200													
37 マンガン及びその化合物	≤0.05					0.005未満								0.005未満
38 塩化物イオン	≤200	5.1	5.3	4.8	4.5	4.8	4.9	4.6	4.6	4.8	5.2	5.4	5.0	5.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300		58.8			69.9			66.5			69.6		

簡水 (浄水)

名荷谷

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.31			0.30			0.35			0.39		0.39
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.14			0.15			0.16			0.16		0.16
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.22			0.17			0.16			0.18		0.22
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.005			0.003			0.001		0.005
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.3	6.2	5.4	5.5	4.8	4.9	4.8	4.8	5.1	6.1	6.4	6.3	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		47.3			48.0			44.0			48.4		48.4
40	蒸発残留物	≦500		68			80			76			81		81
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.3	7.4	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

簡水 (浄水)

道野尾

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.63			0.50			0.77			0.62		0.77
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.09			0.08		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.08			0.05			0.06			0.07		0.08
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル及びジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル	≦0.04					0.005未満								0.005未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.16			0.06未満			0.06未満		0.16
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	プロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	プロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.8	6.5	5.8	5.0	5.1	4.8	5.0	4.3	4.8	6.0	6.1	5.9	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		47.9			45.0			38.2			46.4		47.9
40	蒸発残留物	≦500		72			73			66			75		75
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

簡水（浄水）

汗生

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	8	3	13	0	5	0	3	0	0	0	0	0	13
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.06			0.09			0.05			0.03		0.09
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.08			0.08			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジメチル、2-ジメチルアミン及びジメチル、2-ジメチルアミン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.10			0.14			0.06未満			0.14		0.14
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.003			0.002			0.002			0.014		0.014
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.014		0.014
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001			0.001		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.004			0.003			0.004			0.020		0.02
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.010		0.01
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001			0.001			0.001			0.005		0.005
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.006			0.006			0.006			0.006		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.5	4.4	4.5	4.6	4.6	5.8	4.7	4.5	5.6	5.6	5.1	5.0	5.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	≦300		20.5			18.3			14.7			15.1		20.5
40	蒸発残留物	≦500		36			48			44			42		48
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	≦3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	2	2	2	1	2	1未満	2	1	1未満	1未満	1未満	1	2
51	濁度	≦2	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3

簡水（浄水） 大谷

大谷

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.59			0.67			0.54			0.81		0.81
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05			0.06			0.06			0.06		0.06
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ-n-1,2-ジ-n'アロキサン及び1,4-ジ-n-1,2-ジ-n'アロキサン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.006			0.003			0.003		0.006
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001			0.001		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.1	4.0	4.1	4.2	4.1	3.7	4.1	4.3	4.3	4.4	4.2	4.1	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		94.6			102			107			95.1		107
40	蒸発残留物	≦500		117			132			134			119		134
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

簡水 (浄水)

植松

水質検査項目			水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003						0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005														
5	セレン及びその化合物	≦0.01														
6	鉛及びその化合物	≦0.01														
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01														
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05														
9	亜硝酸態窒素	≦0.04			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物(アンモニア及び塩化アンモニア)	≦0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10			0.51			0.38			0.37			0.45		0.51
12	フッ素及びその化合物	≦0.8			0.05			0.08			0.07			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002														
15	1,4-ジオキサン	≦0.05						0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ(2-オキシエチル)及び(1,2-ジ(2-オキシエチル)フタジエチル)フタジエチル)	≦0.04						0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02														
18	テトラクロロエチレン	≦0.01														
19	トリクロロエチレン	≦0.01														
20	ベンゼン	≦0.01														
21	塩素酸	≦0.60			0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満		0.06
22	クロロ酢酸	≦0.02			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06			0.011			0.006			0.005			0.005		0.011
24	ジクロロ酢酸	≦0.03			0.007			0.003			0.003未満			0.003未満		0.007
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10			0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10			0.014			0.012			0.007			0.007		0.014
28	トリクロロ酢酸	≦0.03			0.006			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.006
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03			0.003			0.004			0.002			0.002		0.004
30	ブロモホルム	≦0.09			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3			0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1														
36	ナトリウム及びその化合物	≦200														
37	マンガン及びその化合物	≦0.05						0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200		4.3	4.0	4.0	4.4	4.4	3.6	4.2	4.5	4.7	4.6	4.2	3.9	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300			33.0			58.6			57.2			51.1		58.6
40	蒸発残留物	≦500			51			88			76			70		88
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2														
42	ジェオスミン	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001						0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3		0.3未満	0.8	0.7	0.3未満	0.3	0.6	0.3未満	0.3	1.0	0.3未満	0.4	0.5	1.0
47	pH値	5.8≦pH≦8.6		7.7	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	7.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5		1未満	2	1	1未満	1未満	2	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2
51	濁度	≦2		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2

簡水 (浄水)

名場連

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	4	0	0	0	2	1	1	2	2	0	3	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	窒素化合物イオン及び塩化アンモニウム	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.36			0.38			0.29			0.29		0.38
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.11			0.09			0.09		0.11
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ(4-オクチルフェニル)エーテル)フタジエーテル	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.11			0.11			0.06未満		0.11
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.012			0.016			0.012			0.010		0.016
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.006			0.010			0.007			0.006		0.01
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.013			0.020			0.014			0.012		0.02
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.004			0.009			0.006			0.004		0.009
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001			0.004			0.002			0.002		0.004
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.02			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.02
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.9	4.3	4.3	5.1	5.1	3.6	4.5	5.3	5.3	5.2	4.7	4.4	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		26.2			41.6			39.8			39.2		41.6
40	蒸発残留物	≦500		52			75			66			69		75
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.5	1.3	1.1	0.5	0.6	1.1	0.5	0.7	1.4	0.4	0.7	0.9	1.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	5	2	1未満	1未満	4	1未満	1未満	4	1未満	1未満	2	5
51	濁度	≦2	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3

簡水 (浄水)

神納

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	30年度最高値
1	一般細菌	≦100	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.33			0.42			0.37			0.39		0.42
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.08			0.07			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ノス-1,2-ジ'プロパジ'ン及びトリノス-1,2-ジ'プロパジ'ン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満		0.08
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.020			0.019			0.011			0.010		0.02
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.015			0.009			0.006			0.005		0.015
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.022			0.023			0.013			0.011		0.023
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.008			0.010			0.006			0.003		0.01
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.004			0.002			0.001		0.004
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.009			0.008未満			0.008未満		0.009
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.2	3.8	3.9	4.1	4.5	3.3	3.5	4.5	4.5	4.5	4.2	3.7	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		33.0			42.4			38.2			41.2		42.4
40	蒸発残留物	≦500		56			75			61			62		75
41	陰性界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.6	1.0	0.9	0.7	0.7	1.2	0.7	0.7	1.0	0.4	0.6	0.7	1.2
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	2	2	1未満	1未満	2	1	1未満	2	1未満	1未満	1	2
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1