

本村

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≤100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≤0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≤0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.75			1.10			0.77			0.70		1.10
12	フッ素及びその化合物	≤0.8		0.06			0.06			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.02			0.03			0.04			0.03		0.04
14	四塩化炭素	≤0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ(4-オクチルフェニル)エーテル)-1,2-ジ(4-オクチルフェニル)	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≤0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≤0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.06			0.07			0.06未満		0.07
22	クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≤0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002
26	臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≤0.10		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003
28	トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
30	ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0					

村島

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.82			1.50			0.78			0.70		1.50
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.06			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02			0.03			0.04			0.03		0.04
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン	≦0.04					0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.07			0.07未満		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム														

菅田第3

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.9			3.4			3.3			2.0		3.4
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.06			0.06			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.03			0.03		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラフルオロダイオキシン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06			0.10			0.06		0.10
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.049			0.052			0.038			0.026		0.052
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					6.1								6.1
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.6	5.6	5.7	6.6	7.0	7.0	7.5	7.8	7.4	7.3	6.9	6.8	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		78.4			86.5			90.2			82.2		90.2
40	蒸発残留物	≦500		106			138			136			126		138
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

小倉

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.90			0.91			1.10			0.97		1.10
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.06			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.03			0.03		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.09			0.06未満		0.09
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満											

南久米

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.92			0.94			1.00			0.97		1.00
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.06			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.03			0.03		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ(4-オクチルフェニル)エーテル-1,2-ジ)エーテル	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.09			0.06未満		0.09
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.002			0.002			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001			0.003			0.002			0.001未満		0.003
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満		</									

五郎

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	1	0	1	0	1	6	1	1	0	0	0	6
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.97			1.10			1.10			0.93		1.1
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.06			0.06			0.07			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02			0.03			0.03			0.03		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.17			0.07			0.06未満		0.17
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.002			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.002			0.001未満		0.002
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.010			0.006			0.005未満			0.005未満		0.010
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					5.9								5.9
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.9	5.7	5.5	5.6	5.5	5.9	5.5	5.8	5.6	6.1	6.1	7.1	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		48.4			57.0			54.2			51.7		57
40	蒸発残留物	≦500		74			84			81			82		84
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

新谷

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		2.10			2.60			2.00			1.60		2.60
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.07			0.07			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.03			0.03			0.03			0.03		0.03
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブromジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブromホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					9.1								9.1
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	8.8	8.7	8.5	7.6	8.0	8.2	8.0	8.5	8.3	9.1	9.0	9.5	9.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		61.0			61.6			61.0			61.9		61.9
40	蒸発残留物	≦500		112			109			106			113		113
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

上水道（浄水）

柴浄水場

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高
1	一般細菌	≦100	0	3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004000未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.2			1.6			1.4			1.2		1.6
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.07			0.08			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.12			0.12			0.12			0.12		0.12
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1-1,2-ジ'クロロエチレン及び1,1,2,2-ジ'クロロエチレン)	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.07			0.06未満		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.001未満			0.001			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.002			0.003			0.001		0.003
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.04		0.04
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					15								15
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	19.2	19.8	19.4	19.8	20.8	21.3	21.4	21.6	21.2	23.9	26.7	25.0	26.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		80.8			88.5			86.3			87.6		88.5
40	蒸発残留物	≦500		138			160			140			146		160
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1
51	濁度	≦2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2

長浜

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≤100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≤0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≤0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		1.2			1.7			1.4			1.2		1.7
12	フッ素及びその化合物	≤0.8		0.08			0.07			0.08			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.11			0.12			0.11			0.12		0.12
14	四塩化炭素	≤0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ-1,2-ジ(4-オクチルフェニル)エタン-1,2-ジ(4-オクチルフェニル)	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≤0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≤0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.07			0.08			0.06未満		0.08
22	クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≤0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002
26	臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≤0.10		0.005			0.006			0.005			0.003		0.006
28	トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≤0.09		0.003			0.004			0.003			0.002		0.004
31	ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満					

白潼

水質検査項目			水質基準値													2年度最高
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満	
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満	
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満	
10	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.2			1.7			1.4			1.2		1.7	
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.07			0.08			0.08		0.08	
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.11			0.12			0.11			0.12		0.12	
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満	
16	ジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル及びジ(1,2-ジクロロエチル)エーテル	≦0.04					0.002未満								0.002未満	
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満	
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満	
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満	
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07			0.08			0.06未満		0.08	
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.004			0.005			0.004			0.003		0.005	
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
30	ブロモホルム	≦0.09		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.009		0.009	
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.023			0.014			0.025			0.015		0.025	
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満	
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.06			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.06	
35	銅及びその化合物	≦1					0.01								0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					15								15	
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満	
38	塩化物イオン	≦200	19.3	19.9	19.3	19.8	20.5	20.5	20.6	21.5	21.3	24.3	27.2	26.5	27.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		82.2			91.5			86.7			88.4		91.5	
40	蒸発残留物	≦500		140			163			142			146		163	
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満	
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	

上水道（浄水）

出 海

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高
1	一般細菌	≦100	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.2			1.7			1.4			1.2		1.7
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.07			0.08			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.11			0.12			0.12			0.12		0.12
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1-1,2-ジ'クロロエチル)及びジ(1-1,2-ジ'クロロエチル)	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.09			0.09			0.06未満		0.09
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.002			0.003			0.002		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.005			0.006			0.006			0.005		0.006
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.003			0.004			0.003			0.003		0.004
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.012			0.012			0.019			0.009		0.019
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03			0.03未満			0.04			0.04		0.04
35	銅及びその化合物	≦1					0.01								0.01
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					15								15
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	19.4	20.1	19.5	19.9	20.8	21.3	20.9	21.7	21.6	24.6	28.1	28.4	28.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		83.8			90.3			89.2			91.1		91.1
40	蒸発残留物	≦500		139			163			146			145		163
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満	2
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2

青島

[illegible]

上水道 (浄水)

大久保

[illegible]

上水道（浄水）

櫛生

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高
1	一般細菌	≦100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003													
4	水銀及びその化合物	≦0.0005													
5	セレン及びその化合物	≦0.01													
6	鉛及びその化合物	≦0.01													
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01													
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05													
9	亜硝酸態窒素	≦0.04													
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10													
12	フッ素及びその化合物	≦0.8													
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0													
14	四塩化炭素	≦0.002													
15	1,4-ジオキサン	≦0.05													
16	ジ(1-1,2-ジ'クロロエチル)及びジ(1-1,2-ジ'クロロエチル)エーテル	≦0.04													
17	ジクロロメタン	≦0.02													
18	テトラクロロエチレン	≦0.01													
19	トリクロロエチレン	≦0.01													
20	ベンゼン	≦0.01													
21	塩素酸	≦0.60													
22	クロロ酢酸	≦0.02													
23	クロロホルム	≦0.06													
24	ジクロロ酢酸	≦0.03													
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10													
26	臭素酸	≦0.01													
27	総トリハロメタン	≦0.10													
28	トリクロロ酢酸	≦0.03													
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03													
30	ブロモホルム	≦0.09													
31	ホルムアルデヒド	≦0.08													
32	亜鉛及びその化合物	≦1													
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2													
34	鉄及びその化合物	≦0.3													
35	銅及びその化合物	≦1													
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													
37	マンガン及びその化合物	≦0.05													
38	塩化物イオン	≦200	19.2	19.9	19.3	19.8	20.7	21.1	20.7	21.7	21.4	24.4	28.0	28.3	28.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300													
40	蒸発残留物	≦500													
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2													
42	ジェオスミン	≦0.00001													
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001													
44	非イオン界面活性剤	≦0.02													
45	フェノール類	≦0.005													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	1
51	濁度	≦2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

今坊

上水道（浄水）

森山（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高
1	一般細菌	≦100	0	50	1	1	0	1	1	0	5	0	0	0	50
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.39			0.51			0.50			0.39		0.51
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.09			0.11			0.10		0.11
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.06			0.07			0.07			0.07		0.07
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1-1,2-ジ'クロロエチレン及び1,1,2,2-ジ'クロロエチレン)	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.07			0.06未満		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.011		0.011
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.006			0.006		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					6.8								6.8
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	6.0	6.1	6.4	5.8	5.4	6.1	5.9	6.1	6.3	7.5	7.7	7.7	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		29.9			34.5			28.7			29.1		34.5
40	蒸発残留物	≦500		58			72			66			60		72
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.9	6.9	6.7	6.9	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1

上水道 (浄水)

成能 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≤100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≤0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≤0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.59			0.59			0.59			0.59		0.59
12	フッ素及びその化合物	≤0.8		0.10			0.10			0.12			0.11		0.12
13	ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.14			0.10			0.10			0.08		0.14
14	四塩化炭素	≤0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≤0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≤0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≤0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≤0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.0					

上水道（浄水）

有久保（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高
1	一般細菌	≦100	0	1	0	1	0	2	0	2	3	0	2	1	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.28			0.33			0.54			0.45		0.54
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.05			0.03			0.08			0.09		0.09
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1-1,2-ジ'クロロエチレン及び1,1,2,2-ジ'クロロエチレン)	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.07			0.15			0.17			0.16		0.17
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.003			0.003			0.003			0.001未満		0.003
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.004			0.001未満			0.001		0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.008			0.011			0.004			0.002		0.011
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.004			0.001			0.001		0.004
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.008			0.005未満			0.005未満		0.008
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					4.0								4.0
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.6	4.5	4.4	4.9	4.8	4.8	5.0	4.8	4.8	5.3	4.7	5.6	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		47.8			45.7			50.4			50.5		50.5
40	蒸発残留物	≦500		76			72			73			70		76
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.8	7.9	7.7	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1	4
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.3

上須戒（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	1	1	1	1	0	2	1	0	1	2	2	2	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.40			0.43			0.59			0.62		0.62
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.07			0.07		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.13			0.10			0.06未満		0.13
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.013			0.013			0.017			0.011		0.017
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.013			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.013
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.003			0.002			0.001		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.020			0.024			0.028			0.017		0.028
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.004			0.004			0.003未満		0.004
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.006			0.008			0.009			0.005		0.009
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満											

上水道（浄水） 恋木（旧簡易水道）

恋木 (旧簡易水道)

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≤100	0	0	0	72	0	0	1	0	0	0	0	0	72
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≤0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≤0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.87			0.72			0.99			1.00		1.00
12	フッ素及びその化合物	≤0.8		0.06			0.06			0.06			0.06		0.06
13	ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.06			0.04			0.04			0.06		0.06
14	四塩化炭素	≤0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン類	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≤0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≤0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≤0.06		0.001			0.001			0.002			0.002		0.002
24	ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.002			0.003			0.002			0.001未満		0.003
26	臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≤0.10		0.005			0.006			0.006			0.004		0.006
28	トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002
30	ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≤1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≤0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≤0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≤1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≤200					4.2								

保子野 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.23			0.27			0.27			0.16		0.27
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.08			0.08			0.08		0.08
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.15			0.09			0.06		0.15
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.017			0.018			0.025			0.012		0.025
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.005			0.007			0.004			0.004		0.007
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.021			0.025			0.031			0.015		0.031
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.006			0.009			0.007			0.005		0.009
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.006			0.006			0.003		0.006
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満											

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≤100	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≤0.0005					0.0005未満								0.0005未満
5	セレン及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≤0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.62			0.65			0.85			0.79		0.85
12	フッ素及びその化合物	≤0.8		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.03			0.05			0.08			0.10		0.10
14	四塩化炭素	≤0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≤0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≤0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.12			0.13			0.06未満		0.13
22	クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≤0.06		0.010			0.011			0.013			0.009		0.013
24	ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002
26	臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≤0.10		0.017			0.020			0.023			0.015		0.023
28	トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003			0.003未満		0.003
29	ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.005			0.007			0.008			0.005		0.008
30	ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≤1		0.006			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≤0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≤0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≤1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≤200					4.2								

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≤100	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≤0.0005					0.0005未満								0.0005未満
5	セレン及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≤0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.62			0.65			0.85			0.79		0.85
12	フッ素及びその化合物	≤0.8		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満
13	ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.03			0.05			0.08			0.10		0.10
14	四塩化炭素	≤0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロフェノール	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≤0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≤0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.12			0.13			0.06未満		0.13
22	クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≤0.06		0.010			0.011			0.013			0.009		0.013
24	ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002
26	臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≤0.10		0.017			0.020			0.023			0.015		0.023
28	トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003			0.003未満		0.003
29	ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.005			0.007			0.008			0.005		0.008
30	ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≤1		0.006			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.006
33	アルミニウム及びその化合物	≤0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≤0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≤1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≤200					4.2								

上水道（浄水） 蔵川（旧簡易水道）

蔵川（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.20			0.29			0.33			0.27		0.33
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05		0.05
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06			0.06			0.06未満		0.06
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.007			0.012			0.013			0.008		0.013
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003		0.003
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003			0.003			0.002		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.014			0.023			0.024			0.014		0.024
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.005			0.005			0.003		0.005
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.005			0.008			0.008			0.004		0.008
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.04			0.03			0.03			0.03		0.04
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200	</												

上水道（浄水）

豊茂（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高
1	一般細菌	≦100	1	2	2	9	2	3	2	1	1	0	1	2	9
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		1.7			1.6		1.7			1.7			1.7
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.05			0.05未満		0.05			0.05			0.05
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1-1,2-ジ'クロロエチル)及びジ(1-1,2-ジ'クロロエチル)エーテル	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.07			0.10		0.11			0.06未満			0.11
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.002			0.004		0.006			0.004			0.006
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.004			0.006		0.007			0.005			0.007
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.010			0.017		0.021			0.015			0.021
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.006		0.008			0.006			0.008
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001			0.001		0.001未満			0.001未満			0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					5.4								5.4
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	7.1	6.6	6.6	5.6	6.4	6.5	6.1	6.4	6.5	6.8	6.9	7.4	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		46.2			40.4			40.6		42.0			46.2
40	蒸発残留物	≦500		70			74			69		70			74
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジオキシベンゼン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.6	0.4	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5	0.6
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.7	7.9	7.8	7.6	7.8	8.0	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2
51	濁度	≦2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.5

中央 (旧簡易水道)

上水道（浄水）

中野（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高
1	一般細菌	≦100	1	0	0	0	0	16	1	4	14	11	13	1	16
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.24			0.16		0.35			0.26			0.35
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.08			0.07		0.09			0.10			0.10
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満		0.02未満			0.02未満			0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ'クロロエチル)及びジ(1,2-ジ'クロロエチル)エーテル	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.07		0.11			0.09			0.11
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.002		0.001未満			0.001未満			0.002未満
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003		0.004			0.002			0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.003			0.007		0.007			0.003			0.007
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.002		0.002			0.001未満			0.002
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001			0.001未満		0.001			0.001			0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満		0.03未満			0.03未満			0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					5.4								5.4
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	4.4	4.5	4.3	3.4	4.2	4.7	4.4	4.5	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		95.6			89.1			97.4			96.5		97.4
40	蒸発残留物	≦500		130			122			118			128		130
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.8	7.9	7.8	7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.3	7.8	7.9	7.7	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3

月野尾 (旧簡易水道)

水質検査項目			平成26年度 水質検査結果												
水質基準値			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.89			1.00			0.91			0.73		1.00
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.09			0.09			0.09		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ(4-オクチルフェニル)エーテル)ジ(2-ブチルフェニル)エーテル	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.17			0.21			0.06未満			0.06未満		0.21
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.004			0.005			0.003			0.002		0.005
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.003			0.004			0.005			0.002		0.005
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.010			0.014			0.012			0.007		0.014
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.004			0.004			0.003		0.004
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0													

予子林（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.80			0.99			0.91			0.73		0.99
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.09			0.09			0.09		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001			0.001			0.002			0.001		0.002
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.003			0.004			0.004			0.002		0.004
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.006			0.008			0.009			0.005		0.009
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.002			0.002			0.003			0.002		0.003
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満											

小藪（旧簡易水道）

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≤100	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≤0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≤0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.70			0.99			0.91			0.74		0.99
12	フッ素及びその化合物	≤0.8		0.09			0.09			0.09			0.09		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≤0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン類	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≤0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≤0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.09			0.07			0.06未満		0.09
22	クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≤0.06		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004
24	ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.003			0.005			0.005			0.002		0.005
26	臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≤0.10		0.008			0.014			0.013			0.007		0.014
28	トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.003			0.004			0.005			0.003		0.005
30	ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
31	ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満		</			

名荷谷（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	3
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.43			0.44			0.42			0.25		0.44
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.15			0.15			0.16			0.16		0.16
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.20			0.12			0.12			0.20		0.20
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1,2-ジ(4-オクチルフェニル)エーテル)-2,2'-ビス(4-オクチルフェニル)	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブromクロロメタン	≦0.10		0.002			0.003			0.003			0.001未満		0.003
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.002			0.006			0.004			0.001未満		0.006
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		0.002
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					6.5								6.5
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.005未満								0.005未満
38	塩化物イオン	≦200	5.9	5.5	5.2	4.3	4.5	4.3	4.3	4.7	5.3	6.4	6.7	6.9	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		47.8			50.1			49.4			47.4		50.1
40	蒸発残留物	≦500		70			78			75			79		79
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジェオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	≦2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

道野尾 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≤100	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≤0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≤0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.76			0.96			0.78			0.59		0.96
12	フッ素及びその化合物	≤0.8		0.07			0.08			0.09			0.08		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.06			0.04			0.05			0.05		0.06
14	四塩化炭素	≤0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≤0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≤0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.07			0.11			0.06未満		0.11
22	クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≤0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
24	ジクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
26	臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≤0.10		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満		0.001
28	トリクロロ酢酸	≤0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
30	ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≤1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≤0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≤0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≤1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≤200					5.2		</						

上水道（浄水）

汗生（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	0	20	0	3	13	16	7	1	20
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001								0.001
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満		0.004未満				0.004未満		0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	≦0.01		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.07			0.09		0.04				0.02		0.09
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.07		0.07				0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満		0.02未満				0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	ジ(1-1,2-ジ'クロロエチル)及びジ(1-1,2-ジ'クロロエチル)	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.12			0.24		0.34				0.21		0.34
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.009			0.004		0.006				0.006		0.009
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満		0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.014			0.006		0.008				0.008		0.014
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.004			0.002		0.002				0.002		0.004
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満		0.008未満				0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005		0.005				0.005		0.005
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01		0.01未満				0.01未満		0.01
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満		0.03未満				0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200					4.6								4.6
37	マンガン及びその化合物	≦0.05					0.016								0.016
38	塩化物イオン	≦200	5.0	5.4	5.4	4.5	5.4	5.3	5.1	5.3	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300		16.2			16.0			15.1			13.6		16.2
40	蒸発残留物	≦500		41			51			51			50		51
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2					0.02未満								0.02未満
42	ジオオスミン	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001					0.000001未満								0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	≦0.02		0.005未満			0.005未満		0.005未満				0.005未満		0.005未満
45	フェノール類	≦0.005					0.0005未満								0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6
47	pH値	5.8≦pH≦8.6	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	2	1	1	3	2	3	2	2	1	1	1	3	3
51	濁度	≦2	0.6	0.2	0.3	0.2	1.1	1.9	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	1.9

上水道（浄水） 大谷（旧簡易水道）

大谷 (旧簡易水道)

[illegible]

植松 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≦100	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	0	4
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.37			0.30			0.40			0.35		0.40
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.07			0.07			0.06			0.07		0.07
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン類	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満		0.08
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.010			0.007			0.010			0.006		0.010
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.003			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.016			0.014			0.014			0.009		0.016
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.005			0.005			0.004			0.003		0.005
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満</								

上水道（浄水） 名場連（旧簡易水道）

名場連（旧簡易水道）

	水質検査項目	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高
1	一般細菌	≦100	0	0	2	0	0	2	0	1	0	1	4	8	8
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≦0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≦0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≦0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10		0.27			0.38			0.67			0.35		0.67
12	フッ素及びその化合物	≦0.8		0.09			0.08			0.09			0.07		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≦1.0		0.02未満			0.05			0.03			0.02未満		0.05
14	四塩化炭素	≦0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≦0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン	≦0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≦0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≦0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≦0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≦0.60		0.06未満			0.06未満			0.07			0.06未満		0.07
22	クロロ酢酸	≦0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≦0.06		0.021			0.004			0.001			0.006		0.021
24	ジクロロ酢酸	≦0.03		0.009			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.009
25	ジブロモクロロメタン	≦0.10		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≦0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≦0.10		0.024			0.009			0.004			0.009		0.024
28	トリクロロ酢酸	≦0.03		0.008			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.008
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03		0.003			0.003			0.002			0.003		0.003
30	ブロモホルム	≦0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≦0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	≦1		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		0.01未満
34	鉄及びその化合物	≦0.3		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満
35	銅及びその化合物	≦1					0.01未満								0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	≦200													

神納 (旧簡易水道)

水質検査項目		水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	2年度最高値
1	一般細菌	≤100	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1	2
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	≤0.003					0.0003未満								0.0003未満
4	水銀及びその化合物	≤0.0005					0.00005未満								0.00005未満
5	セレン及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
6	鉛及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	≤0.01					0.001未満								0.001未満
8	六価クロム及びその化合物	≤0.05		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
9	亜硝酸態窒素	≤0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10		0.21			0.34			0.30			0.25		0.34
12	フッ素及びその化合物	≤0.8		0.07			0.06			0.07			0.09		0.09
13	ホウ素及びその化合物	≤1.0		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		0.02未満
14	四塩化炭素	≤0.002					0.0002未満								0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	≤0.05					0.005未満								0.005未満
16	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン	≤0.04					0.002未満								0.002未満
17	ジクロロメタン	≤0.02					0.001未満								0.001未満
18	テトラクロロエチレン	≤0.01					0.0003未満								0.0003未満
19	トリクロロエチレン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
20	ベンゼン	≤0.01					0.001未満								0.001未満
21	塩素酸	≤0.60		0.06未満			0.06未満			0.09			0.06未満		0.09
22	クロロ酢酸	≤0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満
23	クロロホルム	≤0.06		0.018			0.005			0.020			0.010		0.020
24	ジクロロ酢酸	≤0.03		0.007			0.003未満			0.005			0.004		0.007
25	ジブロモクロロメタン	≤0.10		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満		0.002
26	臭素酸	≤0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
27	総トリハロメタン	≤0.10		0.021			0.011			0.023			0.012		0.023
28	トリクロロ酢酸	≤0.03		0.007			0.003未満			0.005			0.003未満		0.007
29	ブロモジクロロメタン	≤0.03		0.003			0.004			0.003			0.002		0.004
30	ブロモホルム	≤0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満
31	ホルムアルデヒド	≤0.08		0.008未満			0.008未満			0.0					