

第3回 大洲市民文化会館建設検討委員会会議録【概要版】		日時	令和6年7月16日（火）14:00～16:00
		場所	大洲市役所 3階第1会議室
出席者	委員13名 総務部長 事務局（3名）設計者（2名）コンサル（1名） オンライン参加 コンサル2名		
傍聴人	なし		
報道関係者	なし		
議題	1 協議事項 (1) 基本設計概要について 資料① (2) 諸室に想定される備品について 資料②		
	2 その他 事務局より伝達事項 第4回建設検討委員会について		
開会（事務局） 1 協議事項 (1) 基本設計概要について（設計者説明） (2) 諸室に想定される備品について（コンサル説明）			
質疑応答 委員	①練習室は土足か。靴を脱いで利用するのであれば、靴箱が必要であるがどうか。 ②キッズスペースから大ホールの様子が見えるモニターがあればいい。 ③キッズスペースは裸足で利用できるスペースもあるといい。		
設計者	①現時点では土足での利用を想定している。 ②現時点で決定していないので、ご意見を参考にさせていただく。 ③子ども達の活発な活動に答えられるよう（大きなスペースではないが）対応していきたい。 子ども達の居場所は、キッズコーナーだけでなく、中庭周りのフリースペースやイベントがない時のホワイエもフリーになるので、利用させていただくことで施設そのものが生き生きしてくると思っている。		
委員	①第1回目の検討委員会の後に、文書にてお願いしている「古川の景観と水の問題」であるが、今後県と協議していくとの回答であった。 前向きに検討していくという回答をいただいているが、図面を見ると古川のすぐそばが歩く公園のようにになっているが、このように整備されるのか。 ②イベントがない時ホワイエ等もフリーで利用できるとのことであるが、現時点で開館時間等は決まっているのか。		

事務局	<p>①古川は県の管理河川のため、引き続き県に要望を行っていきたいと考えている。また、古川沿いに小道があるという点であるが、軒下スペースや外構部分を有効活用しながら、散歩道ができればと考えている。</p> <p>今回お示ししているパース図はイメージ図であるため、次回の検討委員会で外構の詳細についてお話をさせていただくことができると考えている。</p> <p>②開館時間については、今後検討をしていく。</p>
委員	<p>①舞台から客席に降りる階段に手すりはついているのか。</p> <p>②自然エネルギーの利用はどのように考えられているのか。</p>
コンサル 設計者	<p>①手すりについては（仕様は今後の検討であるが）設置する方向で検討させていただく。</p> <p>②現時点では、屋上に太陽光パネルの設置を予定している。エネルギーをつくり出すことも大切だが、エネルギーを使わないような考えも大切である。そのため、軒を大きく出して日射を遮ったり、断熱性の高いガラスを利用したり、エネルギー消費の少ない建物として環境に配慮した設計を行っている。</p>
委員	和室がないが県のお茶会等が開かれる時に畳が必要となる。敷きっぱなしではなくていいが整備してもらえないか。
コンサル 委員	置き畳は整備する予定である。
コンサル 委員	どこに整備するのか。
コンサル 委員	楽屋等を想定しているが、利用されたいのは多目的室か。
コンサル 議長	サブホールの一隅に畳を敷いての利用はできないか。
委員	何枚程度になるか検討して情報提供させていただく。
委員	サブホール全体に敷くことはできないかもしれないが検討をさせていただく。
事務局	お点前をするところに6畳程度あればいい。
委員	現市民会館に事務局をおいている団体から、新しい施設にも活動スペースを整備して欲しいという要望はなかったのか。既に整備しないという結論が出ているのか。
事務局	建設検討審議会において要望をいただいたが、新しい市民文化会館でのスペースの確保は難しいという結論となった。ご理解をいただきたい。
委員	①サブホールはフラットになり、多目的室も展示等に適当な広さであるが、備品のキャスターパネルは、県展サイズの額装 2200 mm程度に対応可能か。整備予定のキャスターパネルはどの程度のサイズか。
委員	②おおず回廊の壁はキャスターパネルがなくても展示に適した壁のように見受けられる。レールやワイヤーの設置も検討してほしい。
コンサル	①キャスターパネルの高さは 2400 mmサイズもあるので、備品としての整備は可能であるが、移動ルートの天井高等も考慮しながら適切なサイズを決定していく。
設計者	②おおず回廊の壁面には、ピクチャーレールの設置を予定している。多様な活用に

委員	よりおおず回廊が生き活きしてくるので、是非ご活用いただきたい。
委員	①展示にあたり、サブホールの壁にも展示ができたり、針をさせたりできるという。また、展示箇所にスポット等の照明が当たるように配慮していただきたい。
設計者	②サブホールに音響（マイク等は）はあるのか。
設計者	①サブホールはミニコンサート等の利用も想定している。照明は対応できるが、反射面や吸音壁でピンが刺せる仕上げは難しいと考える。キャスターパネルの利用により展示をお願いしたい。
設計者	②マイク等の音響設備は整備する予定である。
事務局	多目的室壁面にピンを刺す対応は可能か。
設計者	多目的室は考えられる。今後の仕上げを検討していきたい。
コンサル	ピンが押せるというのは、ギャラリーの白壁を想定されていると思うが、穴の復旧は利用者がされる想定か。
委員	ピクチャーレールが設置されていれば問題ない。キャプションを刺す程度のためパテで埋めて直さないといけないほどではない。サブホールにピクチャーレールはつかないのか。
設計者	サブホールの壁面には鏡を想定しており、鏡を隠す等可変性が強いので相性を考慮しながら検討する必要がある。ピクチャーレールは可能な限り設置していく。
委員	楽屋には洗面と鏡は設置されるのか確認したい。
設計者	化粧前（鏡台）を整備する予定なのでご安心いただきたい。
委員	おおず回廊にベンチやソファは置いていただけるのか。
設計者	おおず回廊はこの施設の大事な場所なので、皆様の居場所として共用部には素敵な家具を置いていきたいと考えている。
委員	ロビーにもベンチ等を置いていただきたい。
委員	①おおず回廊は休館日は通れないということであるが、屋外の遊歩道は通り抜けができる想定か。
委員	②若宮コミュニティセンターは防犯カメラの設置を前向きに検討しているが、文化会館（屋外）に防犯カメラの設置は想定されているのか。
事務局	①屋外については基本的には開放しているが、夜間は管理上の観点から敷地をシャットアウトする場合も考えられる。
事務局	②建物内の設置は予定しているが、屋外の設置については今後検討していきたい。
議長	確認であるが、屋外は自由に通れるということでもいいのか。
事務局	基本的に建物は閉める、屋外はオープンになっているが、管理上、問題がある場合は敷地内を閉めるということも考えられる。
委員	問題がなければ開放する方向か。
事務局	開かれた施設としたいと考えているので開放できればと考えている。

委員 事務局	<p>駐車場は閉めるのか。</p> <p>第1、第2、第3駐車場とあるが、夜間開放は慎重に検討していく。</p>
委員 コンサル 委員 コンサル	<p>ひな壇のサイズはどの程度か。</p> <p>舞台サイズに収まる中で検討するが、どのようなサイズをご要望か。</p> <p>お琴の演奏の際、2段目が必要になったときに数人が琴とともに上がることができるサイズをお願いしたい。</p> <p>様々なサイズの平台を購入予定であり、検討時に配慮する。</p>
委員 事務局	<p>①喫煙者への配慮をどのように考えているのか。施設内にはないと思うが、屋外はどのように考えているのか。</p> <p>②防火水槽は整備されるのか。</p> <p>③新しい施設には現市民会館に事務局をおいている団体の活動スペースはないということであるが、その他の市の施設での確保も検討していただきたい。</p> <p>④市道東大洲6号線から田口に抜ける市道は道幅が狭く、拡幅する必要があるのではないと思われるが、どのように考えているのか。</p> <p>①演者の喫煙スペースのみ、楽屋ロビーの外に確保を予定している。その他の喫煙スペースの建物内への整備は予定していない。</p> <p>屋外については今後検討する。</p> <p>②消火栓で対応可能であることから防火水槽の設置は予定していない。</p> <p>③市の検討事項とさせていただきます。</p> <p>④本施設整備に伴う市道拡幅は予定していないが、今後の市の検討事項とさせていただきます。文化会館でのイベント終了時については、市道田口徳森線をご利用いただくよう案内をさせていただくことを考えている。</p>
委員 設計者	<p>防火水槽については全く必要ないのか。</p> <p>消防との協議においては、屋内消火栓があるので法的には必要ないということを確認している。</p>
委員	<p>法的には必要ないということであるが、引き続き地域からの要望も踏まえ協議をお願いしたい。</p>
委員 事務局	<p>入札まで2年弱という状況の中、物価上昇等を見込んだ予定事業費内での整備は難しいのではないかとと思われる。周辺の自治体でも入札不調が見受けられるが、市民が待ち望んでいる施設整備が遅れることがないよう、仮に増額が見込まれるようであれば、早い段階で丁寧に理由を説明しながら進めていただきたい。</p> <p>物価上昇については注視をしながら進めている。今年2月にまとめた基本設計では予定している事業費内に収まっている。現在、来年3月の完成に向けて実施設計を進めているが、令和8年度の入札時点の物価上昇を見込みながら調整を行っているところである。しかしながら、実施設計完成後に見込みを上回る物価上昇により、予定している金額を超える場合は、速やかにご説明をさせていただきたいと考えている。</p>

2 その他

第4回建設検討委員会について

→次回は10月頃、外構計画や管理運営等についてご意見を頂きたいと考えているため、引き続きよろしく願います。

閉 会（事務局）