問 工事はいつ頃を予定しているのか。

答 予算が可決され次第、直ちに実施する予定である。

問 旧大洲幼稚園のホールはエアコンが設置されていないと記憶しているが、その対策はどのように考えているのか。

答 暑さ対策を考慮して、工事の実施時期の検討を行った。少し涼しくなり、過ごしやすくなるこれからの季節に工事を行うことが最適であると考え、本議会に補正予算での計上を行った。

◆中学校一般工事費について

説明 肱東中学校の屋外階段は、経年劣化によるサビや一部破断等が生じており、階段の２、３階部分と教室棟に施錠可能な扉もないことから、防犯上の理由で関係者以外の出入りを制限した状態である。今回、東京都内の学校施設において発生した火災事案を受け、業者と職員による点検調査を実施したところ、主要構造部の強度に起因する問題はないものの、安全な避難経路を確保する観点から、早急に修繕工事を実施しようとするもの。

問 どのような方法で点検調査を実施したのか。

答 設計業者による構造確認及び目視による現地確認作業を行った。

問 避難経路の確認は市内の小中学校及び幼稚園等も行ったのか。

答 毎年、消防法及び建築基準法に基づく法定点検等や、学校保健安全法等に基づく定期的な安全点検を確実に実施しているが、今回の報道を受けて緊急で全小中学校で確認を行った。また、引き続き学校等における事故の防止に努め、避難訓練の実施や危機管理マニュアルの点検・改訂等により児童生徒等の安全確保に努めたい。また、幼稚園・こども園等の保育施設については、法律に基づく避難経路や非常口の確認とともに、定期的な避難訓練を行っている。改めて各施設に安全管理の徹底を図るよう、通知を行っていきたい。

問 他の学校の非常階段については問題ないのか。

答 小中学校では点検調査の結果、他の施設については問題がないことを確認している。

問 数年前から使用禁止の状態が続いていたと聞いているが、なぜ早期に修繕を行わなかったのか。

答 令和３年頃から、緊急時以外は使用禁止の状態が続いていたが、改修工事は長寿命化改修に併せて実施する予定としていた。しかしながら、安全な避難経路の確保のため、一刻も早い改修工事が必要と判断し、予算要求を行った。

要望 子どもたちの安全・安心に関わるものであるため、改めて日頃の安全点検等の実施について、学校等への周知を徹底してもらいたい。

《令和８年度大洲市介護保険特別会計補正予算》

説明 介護保険事業勘定の規定の歳入歳出予算額に2,072万1,000円を追加するもの。歳出については、２つの国庫補助金の内示を受けたことによる基金繰入金との財源調整を図るとともに、令和７年度決算に伴い、地域支援事業に係る国庫支出金等の返還金を追加している。また、歳入については、主に保険者機能強化推進交付金、及び介護保険保険者努力支援交付金といった、自治体の取組の達成状況に応じて交付される交付金を予算計上している。

問 交付金について、具体的に大洲市ではどのような取組が評価されているのか。

答 認知症対策の取り組み、介護給付費の適正化等の多様な評価項目が存在しており、それらの達成状況により交付金が交付されることとなっている。

問 交付金はどのように活用されているのか。

答 介護予防事業や要支援１、２の方に係る給付費、介護予防サークルの財源として使用している。

問 介護給付費準備基金について、繰入れ後の残金を教えて欲しい。

答 現時点の基金残額より、９月補正予算の取り崩し額を差し引くと、残額は約２億6,100万円程度となる。

産業建設委員会　委員長　山本　かずや

《令和８年度大洲市一般会計補正予算》

◆LPガス料金高騰対策支援事業について

説明 エネルギー価格高騰の影響を受けている市内商工業者の負担緩和を図るため、LPガスの使用